

ОАО «СИБЭКО»

ОАО «НГТЭ»

630007, г.Новосибирск, ул.Серебренниковская – 4, телефон: 223-84-06, факс: 223-82-71, e-mail: ts@tps-nsk.ru

АКТ

на установку дроссельного устройства

от 15.06 2015 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ОАО «НГТЭ» Б.РТС
вед. инженер-технолог АС
Лебедевко Е.В. должность, Ф.И.О. с одной стороны

и представитель Абонента (субабонента) ТСЖ «Войбор-2»
Войборная, 122/1 наименование организации, адрес
председатель Сусликов А.В. с другой стороны,
должность, Ф.И.О.

на основании договора на подачу (отпуск) и потребление тепловой энергии в горячей воде, а также в соответствии с ПТЭ и НТД по обеспечению гидравлической устойчивости работы теплопотребляющей установки и системы теплоснабжения от ТЭЦ- 5 составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведена установка и опломбирование дроссельного устройства в:

Войборная, 122/1
ЦТП (ИТП), адрес

| № пп | Наименование установки | Диаметр дроссельного устройства по расчету, мм | Примечание (шайба, конус, автоматика) |
|------|------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | <u>ЦТП-1</u> | <u>8,1 мм</u> | |
| 2 | | | |
| 3 | <u>ЦТП-2</u> | <u>8,2 мм</u> | |
| 4 | | | |
| 5 | <u>ЦТП-3</u> | <u>8,5 мм</u> | |
| 6 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |

Пломбир № № 88 «НГТЭ»

Представитель ОАО «НГТЭ»

Лебедевко Е.В.
(подпись, Ф.И.О.)

Представитель Абонента

Сусликов А.В.
(подпись, Ф.И.О.)