

ОАО «СИБЭКО»

ОАО «НГТЭ»

630007, г.Новосибирск, ул.Серебренниковская – 4, телефон: 223-84-06, факс: 223-82-71, E-mail: ts@tps.nske.ru

ул/дом Воеборная, 122/1  
(ИТП - 1) : 3

**А К Т  
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ  
абонентского оборудования**

от 24 июня 2014 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ОАО «НГТЭ» Б РТС

инженер - тепловой АС

(должность)

Лебедевко

Б.В

(Ф.И.О.)

с одной стороны и представитель Абонента ТСЖ «Воебор-2»

(наименование организации, адрес)

председатель Сергеев А.Б

(должность, Ф.И.О.)

с другой стороны на основании договора на подачу (отпуск) тепловой энергии в горячей воде и в соответствии с ПТЭ составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены гидравлические испытания нижеследующего оборудования Абонента, согласно эксплуатационной ответственности и разграничения тепловых сетей и энергопринимающего устройства, с давлениями и в течении времени:

тепловая сеть 1 контура - \_\_\_\_\_ МПа ( \_\_\_\_\_ кгс/см<sup>2</sup>), время \_\_\_\_\_ мин., \_\_\_\_\_

от 1 контура  
разграничения  
тепловая сеть 2 контура - 0,8 МПа ( 8,0 кгс/см<sup>2</sup>), время 10 мин., \_\_\_\_\_

трубопроводы, арматура - 1,0 МПа ( 10,0 кгс/см<sup>2</sup>), время 10 мин., \_\_\_\_\_

ЦТП или ИТП \_\_\_\_\_ МПа ( \_\_\_\_\_ кгс/см<sup>2</sup>), время \_\_\_\_\_ мин., \_\_\_\_\_

теплообменник - 7 МПа ( 7 кгс/см<sup>2</sup>), время \_\_\_\_\_ мин., \_\_\_\_\_

отопления 7 МПа ( 7 кгс/см<sup>2</sup>), время \_\_\_\_\_ мин., \_\_\_\_\_

теплообменник горячего - \_\_\_\_\_ МПа ( \_\_\_\_\_ кгс/см<sup>2</sup>), время \_\_\_\_\_ мин., \_\_\_\_\_

водоснабжения \_\_\_\_\_ МПа ( \_\_\_\_\_ кгс/см<sup>2</sup>), время \_\_\_\_\_ мин., \_\_\_\_\_

система отопления - 0,6 МПа ( 6,0 кгс/см<sup>2</sup>), время 10 мин., \_\_\_\_\_

калориферная установка - \_\_\_\_\_ МПа ( \_\_\_\_\_ кгс/см<sup>2</sup>), время \_\_\_\_\_ мин., \_\_\_\_\_

(дата, подпись)

При испытании падения давления и дефектов оборудования не зафиксировано.

Примечание:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
Замещающий Сел. на оборуке

Оборудование абонента считается выдержавшим гидравлические испытания.

Представитель ОАО «НГТЭ» Сел. Лебедевко Б.В.

Представитель Абонента Сергеев

(подпись, Ф.И.О.)