

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ОАО «СИБЭКО»
Подразделение Новосибирская ТЭЦ-2

Свидетельство о регистрации лаборатории
№557 от "15" ноября 2011г
Выдано Западно-Сибирским управлением
Ростехнадзора по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Свидетельство действительно до "15" ноября
2014 г.

Утверждаю:
Мастер ЭТЛ ТЭЦ-2

А. А. Жидков

2013 г.



ПРОТОКОЛ № 9

От «28»__мая 2013 г

Измерения сопротивления изоляции электрических аппаратов, электропроводки
жилого дома по адресу ул. Выборная 122/1

1. Листов всего – 9
2. Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям
3. Протокол испытаний не может быть частично или полностью перепечатан или размножен без разрешения заказчика или испытательной лаборатории.

г. Новосибирск 2013

1. Наименование электроустановки: электрооборудование жилого дома по адресу ул. Выборная122/1
2. Элементный состав электроустановки: Электроснабжение электроустановки осуществляется по сети с глухозаземленной нейтралью 0,4 кВ.
3. Заказчик испытаний (наименование организации или фамилия, имя, отчество заказчика и его адрес): ТСЖ «Выбор-2».
4. Дата получения заявки на испытания: 23.05.2013 г.
5. Предприятие(организация) выполнившая монтаж электроустановки здания (наименование, адрес): неизвестна.
6. Проектная документация, в соответствии с которой смонтирована электроустановка: неизвестна.
7. Приемо-сдаточная документация по электромонтажным работам:
8. Дата проведения испытаний: 25.05.2013 г.
9. Место проведения испытаний: жилой дом по адресу ул. Выборная122/1
10. Климатические условия проведения испытаний (температура, влажность, давление или нормальные по ГОСТ): P = 745 мм.рт.ст., t=14⁰C, ψ= 80 %.
11. Цель испытаний: периодическая.
12. Программа и методы испытаний приведены в приложении 1.
13. Перечень применяемого испытательного оборудования (ИО) и средств измерений (СИ) приведен в приложении 2.
14. Результаты испытаний приведены в приложении 3.
15. Дополнительные данные (дополнительные параметры и показатели, графики, характеристики промежуточные данные, результаты расчета и т.п.) приведены в приложении 3.
16. Объекту присвоен номер.
17. Заключение: электрооборудование жилого дома по адресу ул. Выборная122/1, указанное в протоколе соответствует требованиям ПТЭЭП.

Мастер ЭТЛ ТЭЦ-2



А.А. Жидков